ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00304/22

Серия RU № 0367259

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр».
Место нахождения (адрес юридического лица): 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Озерный, Армейский микрорайон, дом 9, этаж 2. ОГРН: 1165476141731. Телефон: +73833475565, адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр».
Место нахождения (адрес юридического лица): 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Озерный, Армейский микрорайон, дом 9, этаж 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Озерный, Армейский микрорайон, дом 9.

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты для стальных конструкций: покрытие толстослойное эпоксидное двухкомпонентное марки «КЕДР-СТЭ», выпускаемое по ТУ 20.30.22-015-03877399-2022 «Покрытия огнезащитные двухкомпонентные «КЕДР-СТЭ», «Максимум-ПЭО». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 3019/О-22 от 25.07.2022 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № ЕЦЭ043-112.22-01 от 28.04.2022 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77).
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295–2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1) (пункты 3.4 и 6.1). Группа огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения и срок службы покрытия согласно приложению на 1 листе (бланк № 0882569).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.07.2022 **ПО** 27.07.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Хромова Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Куценко Андрей Викторович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.

КОПИЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
КОПИЯ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НВ77.В.00304/22

Серия RU № 0882569

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
3824 99 700 0	Средство огнезащиты для стальных конструкций: покрытие толстослойное эпоксидное двухкомпонентное марки «КЕДР-СТЭ» толщиной сухого слоя 8,0 мм, расходом 9,6 кг/м² (без учета технологических потерь), с применением армирующей стеклосетки ССАФП размером ячейки 5х5 мм, плотностью не менее 125 г/м² (ООО «Судогодские стеклопластики», СТО 59987361-001-2008) в соответствии с Технологическим регламентом по применению покрытий «КЕДР-СТЭ» и «МАКСИМУМ-ПЭО», на двухкомпонентную эпоксидную грунтовку «Максимум-ГЭ» (ТУ 20.30.12-010-03877399-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,1 мм, с финишным покрытием из двухкомпонентной гидроксилсодержащей акриловой грунт - эмали марки «Максимум-УР» (ТУ 20.30.12-010-03877399-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,08 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведённая толщина металла 3,4 мм), обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 90 минут)	Технические условия ТУ 20.30.22-015-03877399-2022 «Покрытия огнезащитные двухкомпонентные «КЕДР-СТЭ», «Максимум-ПЭО»

Условия хранения: покрытие готовое к применению хранится в сухом помещении в герметично закрытой таре изготовителя при температуре от минус 60 °С до плюс 60 °С вдали от источников тепла. Тара с покрытием не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения готового к применению покрытия - 24 месяца с даты изготовления при условии хранения в плотно закрытой таре в целой, фирменной упаковке.

Срок службы покрытия эксплуатирующегося в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного, умеренно-холодного и холодного климата – 40 лет.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Хромова Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Куценко Андрей Викторович (Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ RA.RU.11НВ77 ОГРН 1195749006444

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

КОПИЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
КОПИЯ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК

регистрационный №РОСС RU.31459.04ИДВ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ЦОТК.RU.ПР009.Н.00083** 001114

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр» (ООО «ПО Химцентр»), ОГРН: 1165476141731 Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, район Новосибирский, поселок Озерный, микрорайон Армейский, дом 9, этаж 2, РОССИЯ. Фактический адрес: 630040, Новосибирская область, район Новосибирский, поселок Озерный, микрорайон Армейский, дом 9, этаж 2, РОССИЯ, телефон: +7 (383) 347-55-65, адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр» (ООО «ПО Химцентр») Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, район Новосибирский, поселок Озерный, микрорайон Армейский, дом 9, этаж 2, РОССИЯ. Фактический адрес: 630040, Новосибирская область, район Новосибирский, поселок Озерный, микрорайон Армейский, дом 9, этаж 2, РОССИЯ, телефон: +7 (383) 347-55-65, адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Стандартов" (ОС ООО "Лаборатория Стандартов"), 109443, г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.135, к.3, пом. 3 комната 13А, тел. (495)-150-95-38, факс (495)-150-95-38, ОГРН 1187746994984, Свидетельство № ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.ПР009 от 24.06.2019 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Средство огнезащиты для стальных конструкций: покрытие толстослойное эпоксидное двухкомпонентное марки «КЕДР-СТЭ» выпускаемое по ТУ 20.30.22-015-03877399-2022 «Покрытия огнезащитные двухкомпонентные «КЕДР-СТЭ», «Максимум-ПЭО»
Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2)
20.30.22.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 (с Изменением №1)
(См. приложение - бланк № 000546)

код ТН ВЭД ЕАЭС
3824 99 700 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №ПИ2022/06-15/2-ЛС от 15.06.2022 г., № ПИ2022/06-15/3-ЛС от 15.06.2022 г. ИЛ ООО "Лаборатория Стандартов", свидетельство ЦОТК ИДВ0.RU.ИЛ.ПР009 от 24.06.2019 г, 117218, Москва г, Кржижановского ул, дом №29, корпус 5, этаж 5, помещение I, комната 6

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ЦОТК.RU.МК009.К00069 от 19.12.2020г. выдан ОС ООО «Лаборатория стандартов», рег. № ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.МК009.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.06.2022 г. по 14.06.2027 г.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **А.С. Солодских**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Ю.А. Зуева**

КОПИЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК

регистрационный №РОСС RU.31459.04ИДВ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ЦОТК.RU.ПР009.Н.00083** 000546

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 (с Изменением №1)	Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности.	Средство огнезащиты для стальных конструкций: покрытие толстослойное эпоксидное двухкомпонентное марки «КЕДР-СТЭ» толщиной сухого слоя не менее 3,9 мм, с расходом не менее 4,68 кг/м^2 (без учета технологических потерь), нанесенное согласно Технологическому регламенту по применению покрытий «КЕДР-СТЭ» и «МАКСИМУМ-ПЭО», на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм при испытании на стальной колонне двутаврового сечения №25Б4 по ГОСТ Р 57837-2017. (приведённая толщина металла 5,8 мм), обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 90 минут)
ГОСТ Р 53295-2009 (с Изменением №1)	Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности.	Средство огнезащиты для стальных конструкций: покрытие толстослойное эпоксидное двухкомпонентное марки «КЕДР-СТЭ» толщиной сухого слоя не менее 2,4 мм, с расходом не менее 2,88 кг/м^2 (без учета технологических потерь), нанесенное согласно Технологическому регламенту по применению покрытий «КЕДР-СТЭ» и «МАКСИМУМ-ПЭО», на двухкомпонентную эпоксидную грунтовку «Максимум-ГЭ» (ТУ 20.30.12-010-03877399-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,1 мм, с финишным покрытием из двухкомпонентной гидроксилсодержащей акриловой грунт - эмали марки «Максимум-УР» (ТУ 20.30.12-010-03877399-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,08 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения №100Б4 по ГОСТ 26020-83 (приведённая толщина металла 12.5 мм), обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 90 минут)

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) **А.С. Солодских**

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) **Ю.А. Зуева**

(подпись, инициалы, фамилия)

КОПИЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

АО «Опцион», Москва, 2021 г., «Б», ТЗ № 542.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01871/23

Серия RU № 0477281

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121595, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр».
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, Армейский микрорайон улица, дом 9, этаж 2.
Основной государственный регистрационный номер 1165476141731.
Телефон: +73833475565. Адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр».
Место нахождения (адрес юридического лица): 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, Армейский микрорайон улица, дом 9, этаж 2.
Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, Армейский микрорайон улица, дом 9.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты для стальных конструкций: покрытие толстослойное эпоксидное двухкомпонентное марки «КЕДР-СТЭ», нанесенное согласно ТР 20.30.22-015-03877399-2022 «Технологический регламент по применению и эксплуатации огнезащитного двухкомпонентного покрытия «КЕДР-СТЭ», в составе согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк №0998912). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.30.22-015-03877399-2022 «Покрытия огнезащитные двухкомпонентные «КЕДР-СТЭ», «Максимум-ПЭО» с изм. №1.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-1716/11-2023 от 30.11.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Протокола испытаний № НМ93-283/11-2023 от 29.11.2023 года, выданного Испытательным центром «СЭРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НМ93). Акта анализа состояния производства № 01-ОС/01-11/23 от 03.11.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68), подписавшие эксперты: Бижоев Владимир Ареенович, Лобаков Даниил Александрович.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1) пункты 3.4, 6.1. Условия хранения: покрытие готовое к применению хранится в сухом помещении в герметично закрытой таре изготовителя при температуре от минус 60°С до плюс 60°С вдали от источников тепла. Тара с покрытием не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения покрытий – 24 месяца с даты изготовления при условии хранения в плотно закрытой таре в целой, фирменной упаковке. Срок службы покрытия эксплуатирующегося в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного, умеренно-холодного и холодного климата – 40 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения с 29.09.2023 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.12.2023 **ПО** 30.11.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Будакова Мария Алексеевна (Ф.И.О.)

ОТГРУЗКА ТОВАРА ТН ПРОИЗВОДИЛАСЬ

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Ф», ТЗ № 845.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01871/23

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Серия RU № 0998912

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
3824 99 700 0	Средство огнезащиты для стальных конструкций: покрытие толстослойное эпоксидное двухкомпонентное марки «КЕДР-СТЭ» толщиной сухого слоя 11,5 мм, расходом 13,8 кг/м² (без учета технологических потерь), с применением армирующей стеклосетки ССАФП размером ячейки 5х5 мм, плотностью не менее 125 г/м² (ООО «Судогодские стеклопластики», СТО 59987361-001-2008) в соответствии с Технологическим регламентом по применению и эксплуатации огнезащитного двухкомпонентного покрытия «КЕДР-СТЭ», на двухкомпонентную эпоксидную грунтовку «Максимум-ПЭ» (ТУ 20.30.12-010-03877399-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,1 мм, с финишным покрытием из двухкомпонентной гидроксилсодержащей акриловой грунт - эмали марки «Максимум-УР» (ТУ 20.30.12-010-03877399-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,08 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения №20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведённая толщина металла не менее 3,4 мм), обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 120 минут)	Технические условия ТУ 20.30.22-015-03877399-2022 «Покрытия огнезащитные двухкомпонентные «КЕДР-СТЭ», «Максимум-ПЭО» с изм. №1

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Будакова Мария Алексеевна (Ф.И.О.)

ОТГРУЗКА ТОВАРА НЕ ПРОИЗВОДИЛАСЬ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.372.Н.00064** 35624

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр», ОГРН: 1165476141731
Юридический адрес: 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, Армейский микрорайон улица, дом 9, этаж 2.
Фактический адрес: 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, Армейский микрорайон улица, дом 9.
Телефоны: +73833475565, +73833478848, +73833474121, адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр», ОГРН: 1165476141731
Юридический адрес: 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, Армейский микрорайон улица, дом 9, этаж 2.
Фактический адрес: 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, Армейский микрорайон улица, дом 9.
Телефоны: +73833475565, +73833478848, +73833474121, адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Столица Стандартов» (ОС ООО «Столица Стандартов»), Адрес: 111116, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Энергетическая, д. 4, подв. №0, помещ. I, ком. 2, офис 6, тел. 8 (495) 248-36-38, ОГРН 1187746653555, Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.372 от 15.06.2023 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Средство огнезащиты для стальных конструкций: покрытие толстослойное эпоксидное двухкомпонентное марки «КЕДР-СТЭ», выпускаемое по ТУ 20.30.22-015-03877399-2022 «Покрытия огнезащитные двухкомпонентные «КЕДР-СТЭ», «МАКСИМУМ-ПЭО» с изм. №1.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, на соответствия которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением №1).
(См. приложение - бланк № 008735).

код ОКПД 2 **20.30.22.110**
код ТН ВЭД 3824 99 700 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № ССТ23-12-05/1 от 05.12.2023 г., № ССТ23-12-05/2 от 05.12.2023 г. ИЛ ООО «Столица Стандартов», свидетельство НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.372 от 15.06.2023 г., 141401, Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Рабочая, дом 2а, корпус 57

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ЦОТК.RU.МК009.К00069 от 19.12.2020 г., выдан ОС ООО «Лаборатория стандартов», рег. № ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.МК009

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.12.2023 г. по 04.12.2028 г.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — **Бобков А.А.**

Эксперт (эксперты) — (подпись) — **Егиян М.А.**

*Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф

ОТГРУЗКА ТОВАРА НЕПРОИЗВОДИЛАСЬ

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Владимир, 2023г., "В", Зак. №СП-523

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.372.Н.00064** 008735

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	**Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция**
Средство огнезащиты для стальных конструкций: покрытие толстослойное эпоксидное двухкомпонентное марки «КЕДР-СТЭ», толщиной сухого слоя не менее 5,9 мм, с расходом не менее 7,08 кг/м² (без учета технологических потерь), нанесенное в соответствии с ТР 20.30.22-015-03877399-2022 «Технологический регламент по применению и эксплуатации огнезащитного двухкомпонентного покрытия «КЕДР-СТЭ», на грунтовку «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 25Б4 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 5,8 мм) обеспечивает время достижения опытным образцом критической температуры равной 500°С - не менее 120 минут.	ТУ 20.30.22-015-03877399-2022 «Покрытия огнезащитные двухкомпонентные «КЕДР-СТЭ», «МАКСИМУМ-ПЭО с изм. №1. Технические условия»
Средство огнезащиты для стальных конструкций: покрытие толстослойное эпоксидное двухкомпонентное марки «КЕДР-СТЭ», толщиной сухого слоя не менее 4,2 мм, с расходом не менее 5,04 кг/м² (без учета технологических потерь), нанесенное в соответствии с ТР 20.30.22-015-03877399-2022 «Технологический регламент по применению и эксплуатации огнезащитного двухкомпонентного покрытия «КЕДР-СТЭ», на однокомпонентную алкидно-уретановую грунт-эмаль марки «Максимум-АУ-2707» (ТУ 20.30.12-010-03877399-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 35К6 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 12,5 мм) обеспечивает время достижения опытным образцом критической температуры равной 500°С - не менее 120 минут.	

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) **Бобков А.А.**
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) **Егиян М.А.**
(подпись, инициалы, фамилия)

ОТПЕЧАТКА ТОВАРА НЕ ПРОИЗВОДИЛАСЬ